

## Sentinel HX850™ Cleaner

Restaure la performance de la chaudière en nettoyant minutieusement les échangeurs

Pour éliminer rapidement les résidus et dépôts tenaces des corps de chauffe et restaurer un rendement optimal, les échangeurs et les chambres de combustion devront être nettoyés avec Sentinel HX850™ Cleaner.

- **Nettoyant acide rapide et puissant des dépôts de combustion**

Nettoie en 30 minutes les incrustations d'un équipement, réduisant ainsi le temps de maintenance.

- **Mélange exclusif de tensioactifs et d'acides pour éliminer et dissoudre les débris**

Élimine les dépôts tenaces des échangeurs tout en rétablissant l'efficacité du système.

- **Formulation à base d'acides doux**

Peut être utilisé en toute sécurité sur les échangeurs en aluminium, en cuivre ou inox.

- **Non toxique**

Les résidus de nettoyage peuvent être éliminés rapidement et en toute sécurité puis jetés au tout à l'égout.



### Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



**NETTOYER**  
AVEC LE  
NETTOYANT  
APPROPRIÉ



**PROTÉGER**  
AVEC  
L'INHIBITEUR  
X100



**PRÉSERVER**  
AVEC X100  
QUICK TEST

## Application - A usage professionnel uniquement

Les échangeurs des chaudières à condensation peuvent présenter une accumulation de résidus de combustion du côté des fumées. Ainsi, la capacité de transfert de chaleur de la chaudière est réduite et la consommation de gaz et les factures énergétiques augmentent.

Sentinel HX850™ est un nettoyant pour corps de chauffe efficace et rapide qui élimine les dépôts tenaces et résidus de combustion, rétablissant ainsi son efficacité maximale. Sentinel HX850™ convient au nettoyage des échangeurs en aluminium, en cuivre et en inox.

**Mode d'emploi :** Porter des gants et des lunettes de protection avant de démarrer le nettoyage pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. Le nettoyant est prêt à l'emploi, sans dilution.

1. S'assurer que la chaudière est éteinte et, si elle est chaude, laisser refroidir la chambre de combustion en dessous de 30°C.
2. Si possible, retirer le brûleur de l'échangeur ou s'assurer qu'il est protégé de toute éclaboussure de produit.
3. Enlever les dépôts de la surface de l'échangeur à l'aide d'une brosse non abrasive.
4. Appliquer le nettoyant en maintenant le vaporisateur à environ 10 cm de la surface et répandre suffisamment de liquide pour couvrir toutes les surfaces incrustées.
5. Laisser le nettoyant agir pendant au moins 15 minutes.
6. Le nettoyant ne doit pas sécher. Pour éviter tout dessèchement, pulvériser de nouveau de petites quantités de liquide, si nécessaire.
7. Le nettoyage peut s'accompagner de l'utilisation d'une brosse pour éliminer les dépôts les plus tenaces de la surface de l'échangeur.
8. Après le nettoyage, rincer la surface avec de l'eau pour éliminer et neutraliser les résidus de nettoyant.
9. Avant de remonter la chambre de combustion, s'assurer que les surfaces sont sèches autant que possible.
10. Éliminer tous les résidus de produits chimiques conformément à la réglementation en vigueur.

## Propriétés physiques

**Aspect :** Liquide transparent à jaune clair

**pH (25°C) :** 0,89

**Densité (25°C) :** 1,142 g/ml

## Données de sécurité

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



<b>Description</b>	<b>Nettoyant pour corps de chauffe</b> Solution aqueuse acide à base de tensioactifs et d'acides.
<b>Contenu</b>	Acide phosphorique et acide méthanesulfonique. <5% d'acide phosphorique. <5% de tensioactifs non ioniques. <5% de tensioactifs amphotères.
<b>Risques pour la santé</b>	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
<b>Manipulation</b>	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
<b>Stockage</b>	Garder sous clef.
<b>Premiers secours</b>	En cas d'ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). Consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

### Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne

Tél : +33 (0) 800 900 276

www.sentinelprotects.com



@SentinelHQ



SentinelCPM